

Távhőszolgáltatók 2025. évi adatszolgáltatása a Lechner Tudásközpont számára
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet 8. § szerint

A távhőszolgáltató adatai:

Rövid név	MIHŐ Kft.
Teljes név	MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Székhely címe	3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Honlap címe	https://miho.hu/

A távhőszolgáltatás egyes energetikai adatai településeként, hidraulikailag egységes távhőrendszerre vonatkozóan, a 2024. évi termelési adatok alapján:

Településnév	A távhőrendszer megnevezése	$f_{\text{távhő nren}}$	$f_{\text{távhő ren}}$	$f_{\text{távhő tot}}$	$f_{\text{távhő CO2}}$
Miskolc	Belvárosi Terület	0,334	0,793	1,127	110,417
Miskolc	Avasi Terület	0,344	0,830	1,174	114,096
Miskolc	Diósgyőri Fűtőmű	1,080	0,003	1,083	290,109
Miskolc	Bulgárföldi Fűtőmű	1,479	0,004	1,483	397,229
Miskolc	Kilián-Dél (Kenderföldi) Kazánház	0,830	0,725	1,555	211,844
Miskolc	10. sz. Általános Iskola Kazánház	1,479	0,004	1,483	397,229
Miskolc	Csabai kapui Kazánház	1,479	0,004	1,483	397,229
Miskolc	HCM Kazánház	1,479	0,004	1,483	397,229
Miskolc	Kőrösi Csoma Sándor Kazánház	1,479	0,004	1,483	397,229
Miskolc	Komlóstetői Kazánház	1,479	0,004	1,483	397,229

9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet 7. melléklet, kiemelés:

1. A súlyozott energetikai teljesítményt négyféle súlyozó tényezővel lehet megadni:

- 1.1. nem megújuló primerenergia átalakítási tényező: f_{nren}
- 1.2. megújuló primerenergia átalakítási tényező: f_{ren}
- 1.3. teljes primerenergia átalakítási tényező: f_{tot}
- 1.4. szén-dioxid-kibocsátás átalakítási tényező: f_{CO2}

Figyelem! Ha a távhőszolgáltató egy településen több távhőrendszert is működtet, akkor kérjük:

- minden egyes távhőrendszert önálló sorban feltüntetni,
- valamint jelen adatszolgáltatási űrlap további oldalaira a településről vázlatos térképet elhelyezni, ami a távhőrendszerek településen belüli elhelyezkedését illusztrálja.

Kelt: 2025. február 14.